



- 注記
1. 既存設備は参考とし、施工にあたっては現状の調査・確認を実施し、適切な計画及び施工を行うこと
  2. 特記無き配管は天井内配管とする
  3. 新設配管は原則として既存スリーブを再利用とする
  4. ※1は既存ドレン配管に接続を示す
  5. ※2のチャンパー以降は既存ダクトへ接続とする
  6. ※3は既存雨水側溝へ放流を示す

チャンパーリスト

機番	種類	チャンパーサイズ	数	備考
ACP-1-3	S A	900W×300D×450H	2	内貼 GW25t ※2
ACP-1-3	R A	900W×300D×450H	2	内貼 GW25t ※2
ACP-4	S A	1,100W×550D×500H	1	内貼 GW25t
ACP-4	R A	1,600W×750D×450H	1	内貼 GW25t

冷媒管サイズ表

記号	液管	ガス管
①	6.35φ	9.52φ
②	6.35φ	12.7φ
③	9.52φ	15.88φ
④	9.52φ	19.05φ
⑤	9.52φ	22.2φ
⑥	12.7φ	25.4φ
⑦	12.7φ	28.58φ
⑧	15.88φ	28.58φ
⑨	19.05φ	31.75φ
⑩	12.7φ	22.2φ

〈凡例〉  
 --- : 既存配管を示す  
 □ : コア抜きを示す  
 ● : 冷媒管区画貫通処理を示す

工事名	図面名称	縮尺	設計年月日	訂正年月日	照査・検図	図面設計者	担当設計者	構造設計者	図面番号
菅野町文化会館空調設備更新工事	改修 空調設備 管理棟 1階平面図	A1版 1/100 A3版 1/200	H29.03	。					M-004