


【 凡 例 】 特記なき記号は下記による。	
	新設 動力分電盤
	既存 電灯分電盤
	既存 電灯動力盤
	ﾌﾟﾚｰﾄﾞﾗｽﾄ(SUS) 150×150×100
	ﾌﾟﾚｰﾄﾞﾗｽﾄ(WP SUS) 300×300×200
	既存 ﾌﾟﾚｰﾄﾞﾗｽﾄ
	F用ｼｮｰﾄﾄﾞﾗｽﾄ
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 【機械設備工事】
	手元開閉器盤(WP) MCB 3P 60A
	EM-EEF2 0-3C (1E)

- 【 注 記 】
- 埋設部分には埋設シート及び埋設標を敷設する事。
 - 屋外より建物に至る配管は同等サイズ以上のPE管とし、防水処理を行う事。
 - 現地を良く確認の上、現地係員の指示の上施工を行う事。
 - ケーブル、盤類のコンクリート基礎は建築工事とする。



工 事 件 名	図 面 名 称	縮 尺	設計年月日	訂正年月日	照査・検図	総括設計者	担当設計者	構造設計者	図 面 番 号
皆野町文化会館空調設備更新工事	改修 電気設備 ホール棟 平面図	A1版 1/100 A3版 1/200	H29.03	。					E-007