

階	部 屋 名	室内機		室外機		RS	SRS
		機器番号	台数	機器番号	台数		
1階	通路	ACP-6-1	1	ACP-6	1	-	1
//	便所	ACP-6-2	1	ACP-6	1	-	
//	スチーブ	ACP-5-1	8	ACP-5	8	-	
//	練習室A	ACP-5-2	4	ACP-5	4	4	
//	練習室B	ACP-5-3	1	ACP-5	1	1	
//	練習室C	ACP-5-4	2	ACP-5	2	2	
//	通路	ACP-5-5	1	ACP-5	1	-	
//	通路	ACP-5-6	1	ACP-5	1	-	
上部	映写・録音・調光室	ACP-7	1	ACP-7	1	-	-
合 計			20		7	7	1

階	部 屋 名	室内機		室外機		RS	SRS
		機器番号	台数	機器番号	台数		
1階	役員会議室	ACP-4	1	ACP-4	1	1	1
//	事務室	ACP-1-1	2	ACP-1	2	2	
//	//	ACP-1-2	1	ACP-1	1	1	
//	//	ACP-1-3	2	ACP-1	2	2	
//	役員室	ACP-1-4	2	ACP-1	2	2	
//	青年研修室	ACP-1-8	2	ACP-1	2	2	
2階	事務室	ACP-1-5	2	ACP-1	2	2	
//	事務室	ACP-1-6	1	ACP-1	1	1	
//	会議室A	ACP-1-7	1	ACP-1	1	1	
//	個人研修室	ACP-2-1	1	ACP-2	1	1	
3階	会議室E	ACP-2-5	2	ACP-2	2	-	
//	会議室D	ACP-2-4	1	ACP-2	1	-	
//	会議室D	ACP-2-3	1	ACP-2	1	-	
//	会議室C	ACP-3-1	4	ACP-3	4	4	
//	会議室B	ACP-3-1	6	ACP-3	6	6	
合 計			30		26	26	1

自動制御機器一覧表


記号	名称	型番	備考
T1	室内型温度調節器	TY9000Z	
T2	室内型温度調節器	TY6000Z	
H	室内型温度調節器	HY6000Z	
TY	サーモケース	TY1100Z	
MD	ダンパ操作器	MY6050A	
TR	トランス	AT72-J1	
R	補助リレー		
SW	切換スイッチ		
RS	PACリモコンスイッチ		装置付属品
RS2	空調機リモコンスイッチ		装置付属品
RS3	空調機リモコンスイッチ		装置付属品
RS4	PACリモコンスイッチ		装置付属品
SRS	PAC集中リモコンスイッチ		装置付属品

盤寸法表

盤名	形状	参考寸法 (mm)			収納系統名	備考
		W	H	D		
CP-1	壁掛	700	500	250	空調機廻り制御	

凡例

- CVV 2[□] - 2c (斜線は本数)
- AC100V or 200V
- ファンインターロック
- シールド付ケーブル
- 現場室内取付機器



自動制御配線詳細

記号	配線・配管	備考
○ MD	CVV 2 [□] - 3c (E25)	
○ RS	CVVS 2 [□] - 2c (メタルモールB型) (既設利用)	
○ RS3	CVVS 2 [□] - 2c (E25)	
○ RS4	CVVS 2 [□] - 2c (メタルモールB型)	

配線詳細

記号	配線・配管	備考
-A-	CVV 2 [□] - 2c (コログシ)	切換スイッチ
-B-	CVVS 2 [□] - 2c (E25)	RS2
	CVV 2 [□] - 2c (E25)	RS2
-C-	CVVS 2 [□] - 2c (E25) (G22) (コログシ)	集中渡り
-D-	CVVS 2 [□] - 2c (コログシ)	RS2
	CVV 2 [□] - 2c (コログシ)	RS2
	CVVS 2 [□] - 2c (コログシ)	集中渡り
-E-	CVVS 2 [□] - 2c (G22) (コログシ) x 2	集中渡り x 2
-F-	CVVS 2 [□] - 2c (E25) (コログシ)	RS4

立ち下がり-A-	CVVS 2 [□] - 2c (冷媒共巻)	室内-外渡り
立ち下がり-B-	CVVS 2 [□] - 2c (冷媒共巻) x 2	室内-外渡り x 2