空調機器表（２）

記　号	名　　称	仕　　様	電気仕様			台　数	設置場所	型式
			φ	V	kW (W)			
ACP-6	ビル用マルチエアコン	形　式　　室外機				1	屋外	RAS-AP335SS
		冷房能力　33.5　kW　消費電力	3	200	10.3			
		暖房能力　37.5　kW　消費電力	3	200	11.2			
		圧縮機　7.4						
		送風機　0.42						
		冷媒管　φ12.7+φ25.4						
		付属品　防振架台，ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ、						
		吸込網，他付属品一式						
ACP-6-1	ビル用マルチエアコン	形　式　　天井埋込型				1	通路(西)	RPI-GP71KC1
	室内機	冷房能力　7.1　kW　消費電力	1	200	0.11			
		暖房能力　8.0　kW　消費電力	1	200	0.10			
		送風機	1	200	0.190			
		冷媒管　φ9.52+φ15.88						
		付属品　ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ						
		他付属品一式						
ACP-6-2	ビル用マルチエアコン	形　式　　天井埋込型				1	ホワイエ	RPI-AP224K2
	室内機	冷房能力　22.4　kW　消費電力	1	200	0.32			
		暖房能力　25.0　kW　消費電力	1	200	0.31			
		送風機	1	200	0.84			
		冷媒管　φ9.52+φ19.05						
		付属品　ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ						
		他付属品一式						
ACP-7	店舗用エアコン	形　式　　天井埋込型				1	映写 調音 調光室	RPI-GP80RSHC
	ペア	冷房能力　7.1　kW　消費電力	3	200	2.25		（屋外機：屋上）	
		暖房能力　8.0　kW　消費電力	3	200	2.21			
		圧縮機	3	200	1.75			
		送風機（屋外機）	3	200	0.05×1			
		送風機（屋内機）	3	200	0.19×1			
		冷媒管　φ9.52+φ15.88						
		付属品　ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、						
		樹脂製架台、他付属品一式						
	集中コントローラー	形　式　　タッチパネル式	1	100		1	管理室	PSC-A32MN1
		160台／32グループ制御						
		運転／停止制御						
		週間スケジュール管理						

記　号	名　　称	仕　　様	電気仕様			台　数	設置場所	型式
			φ	V	kW (W)			
DP-1	雑排水水中ポンプ	形　式　自動交互並列運転	1	100	0.25×2	1組	ｼｬﾜｰ室下部ピット	50DWVJ5.25SB
		能　力　50A × 180L/min × 3.0m						
		付属品　標準付属品一式						

工事件名	図面名称	縮尺	設計年月日	訂正年月日		照査・検図	総括設計者	担当設計者	構造設計者	図面番号
皆野町文化会館空調設備更新工事	改修　空調・衛生設備　ホール棟　機器表（２）	A1版　N.S A3版　N.S	H29.03	｡						M-008