



- 注記
1. 既存設備は参考とし、施工にあたっては現状の調査・確認を実施し、適切な計画及び施工を行うこと
 2. 特記無き配管は天井内配管とする
 3. 新設配管は原則として既存スリーブを再利用とする
 4. ※1は既存ドレン配管に接続を示す
 5. ※2のチャンパー以降は既存ダクトへ接続とする

チャンパーリスト

機番	種類	チャンパーサイズ	数	備考
ACP-2-1	SA	1,000W×300D×450H	1	内貼 GW25t ※2
ACP-2-1	RA	1,000W×300D×450H	1	内貼 GW25t ※2

冷媒管サイズ表

記号	液管	ガス管
①	6.35φ	9.52φ
②	6.35φ	12.7φ
③	9.52φ	15.88φ
④	9.52φ	19.05φ
⑤	9.52φ	22.2φ
⑥	12.7φ	25.4φ
⑦	12.7φ	28.58φ
⑧	15.88φ	28.58φ
⑨	19.05φ	31.75φ
⑩	12.7φ	22.2φ

<凡例>
 --- : 既存配管を示す
 □ : コア抜きを示す
 ● : 冷媒管区画貫通処理を示す