6 内装改修工事

14 フローリング張り

単層フローリング G　[6.11.2～6]　[表6.11.1､2]

種類		樹種	厚さ (mm)	大きさ (mm)	緩衝材	工法
・フローリングボード	根太張用	※なら ※ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ	※18 ・	幅　※75　・ 長さ　500以上		・釘留め工法
	直張用				※合成樹脂発泡シート ・	・接着工法
・フローリングブロック	直張用	※なら ・	※15 ・	※303×303 ・		・モルタル埋込み工法
					※合成樹脂発泡シート ・	・接着工法
・モザイクパーケット	直張用	・なら ・	・8 ・	・	※合成樹脂発泡シート ・	接着工法

単層フローリングのホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・第三種

天然木化粧複合フローリング G　[6.11.2､3､5､6]　[表6.11.3､4]

種類		樹種	種別又は大きさ (mm)	防湿処理又は緩衝材	工法
・複合1種 ・複合2種 ・複合3種	根太張用	※なら ・	・A種 ・B種 ※C種	・防湿処理を行う	・釘留め工法
	直張用		厚さ　8以上 幅　75以上 長さ　900以上	※合成樹脂発泡シート ・	・接着工法

複合フローリングのホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・第三種

仕上げ塗装　・塗装品　(　　　)　[6.11.7]
・無塗装品（・塗装する　施工箇所：　　　）
種類　※ウレタン樹脂ワニス塗り
・オイルステインのうえワックス塗り
・生地のままワックス塗り

15 畳敷き

[6.12.2]　[表6.12.1]

下地の種類	畳の種別
・改修標仕　表6.5.9による床組	※B種　・
・ポリスチレンフォーム床下地	※C種　・

畳表及び畳床はVOC含有量が少ないものとする

16 ポリスチレンフォーム床下地材

・A種（ノンフロンのもの）G
畳下地　厚さ（mm）　※40　・65　・80（不燃）
フローリング類下地　厚さ（mm）　※80　・95　（不燃）

⑰せっこうボード及びその他ボード張り

[6.13.2]　[表6.13.1]

種類	JISの記号	厚さ（mm）、規格等
⊙せっこうボード	GB―R	⊙9.5（準不燃）　※12.5（不燃） ・15.0（不燃）　⊙一部：有孔
・シージングせっこうボード	GB―S	12.5（不燃）
・強化せっこうボード	GB―F	・12.5（不燃）　・15.0（不燃）　⊙21.0
・せっこうラスボード	GB―L	9.5
⊙化粧せっこうボード（木目）	GB―D	12.5（不燃）　幅440mm程度
		模様（※柾目　・板目）　専用下地材付き
⊙不燃積層せっこうボード	GB―NC	9.5（不燃）　・化粧なし（下地張り用） ・化粧あり（トラバーチン模様）
・けい酸カルシウム板	0.8FK 1.0FK	タイプ2（無石綿） ・6　・8　・　・一部：有孔
⊙ロックウール化粧吸音板	DR	※ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（※9（不燃）・⑫　・　） ※凹凸ﾀｲﾌﾟ（※12（不燃）・15　・19　・　）
・ロックウール吸音ボード1号	RW-B	・25　・
・グラスウール吸音ボード2号32K	GW-B	・25（ガラスクロス包）　・50
・硬質木毛セメント板 G	HW	・15　・20　・25　・
・普通木毛セメント板 G	NW	・15　・20　・25　・
・硬質木片セメント板 G	HF	・12　・15　・18　・21　・
・普通木片セメント板 G	NF	・30　・
・単板張りパーティクルボード G		・無研磨板（VN）　・研磨板（VS） ・10　・12　・15　・18　・
・化粧パーティクルボード G		・単板オーバーレイ（DV） ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｵｰﾊﾞｰﾚｲ（DO）　・塗装（DC） ・10（難燃）　・12（難燃）　・
・ミディアムデンシティファイバーボード G	MDF	・素地MFD（RS） ・化粧MDF（・DV・DO・DC） ・3　・7　・9　・12　・
・ハードボード（素地）G	HB	・未研磨板（RN）　・研磨板（RS） ・2.5　・3.5　・5　・7
・ハードボード（化粧）G	HB	・内装用化粧（DI）　・外装用化粧（DE） ・2.5　・3.5　・5　・7
・インシュレーションボード G	IB	A級二次加工品 （・天井仕上　・内装仕上　・　） ・9　・12　・15　・18
・メラミン樹脂化粧板		JIS K 6903による　厚さ1.2

パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量　[6.13.2]
※規制対象外　・第三種
軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材　[6.13.2]
※適用する　・適用しない
合板類の張付け　・A種　※B種　[6.13.3] [表6.13.3]

18 壁紙張り

[6.14.2]

施工箇所	壁紙の種類					防火性能	備考
	紙	織維 (織物)	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ (ビニル)	その他 (化学繊維)	無機質		
壁、天井	・	・	・	・	・	・不燃・準不燃・難燃	
	・	・	・	・	・	・不燃・準不燃・難燃	
	・	・	・	・	・	・不燃・準不燃・難燃	
	・	・	・	・	・	・不燃・準不燃・難燃	
	・	・	・	・	・	・不燃・準不燃・難燃	
	・	・	・	・	・	・不燃・準不燃・難燃	

壁紙のホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・第三種　[6.14.2]
下地調整　[6.14.3]　[表7.2.4]　[表7.2.5]　[表7.2.7]
モルタル面、プラスター面　・RA種　※RB種　（施工箇所：　　　）
コンクリート面　・RA種　※RB種　（施工箇所：　　　）
せっこうボード面　・RA種　⊙RB種　（施工箇所：　　　）

19 モルタル塗り

防水剤（防水モルタル塗りの混入剤）　[6.15.3]
防水剤の種類は建築用のモルタルに用いるセメント防水剤とする 。（JIS A 1404による試験）

混合割合	凝結時間	曲げ及び圧縮強度比	吸水比	透水比
セメント重量の5％以下	JIS R 5201の試験8において 始発　1時間以上 終結　10時間以内	70％以上	95％以下	80％以下 (294.0 kPa の水圧を 1時間かける)

安定性、膨張性のひび割れ及びそりがないこと。（JIS R 5201の試験9）
吸水調整材は、4章外壁改修工事共通事項による。　[6.15.3]
既製目地材　※適用しない　・適用する　[6.15.3]
床目地　・設ける（工法　※押し目地　・　　）　[6.15.6]

20 タイル張り

タイルの種類　[6.16.3]

施工箇所	形状寸法 (mm)	うわぐすり		吸水率			耐凍害性		役物		色		再生材の適用 G	備考
		施ゆう	無ゆう	I	II	III	あり	なし	あり	なし	標準	特注		
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	

標準的な曲がり（小口、標準、二丁、びょうぶ）の役物は一体成形とする
タイルの見本焼き　※行わない　・行う

コンクリート素地面の目荒し工法（高圧水洗）　・行う　[6.16.5]
内装壁タイル張りの工法　※壁タイル接着剤張り　・改良積上げ張り　[6.16.5] [表6.16.5]

21 セルフレベリング材塗り

[6.17.2] [表6.17.1]
・せっこう系（施工箇所及び厚さ　※仕上表による　・図示　・　　）
・セメント系（施工箇所及び厚さ　※仕上表による　・図示　・　　）

22 浴室天井材

市販品

材質	表面仕上げ	性能	幅（mm）	備考
※アルミニウム製	※焼付け塗装品	準不燃品	※200	回り縁はとい付きとし、製造所の標準品とする。
	・アルマイト処理品		・100	
・硬質塩ビ製	※塗装品 ・木目調		※300 ・100	

23 フリーアクセスフロア

(20.2.2)

施工箇所	構法	仕上り高 (mm)	適用地震時水平力	耐荷重性能	表面仕上材	備考
	・パネル構法 ・溝構法		・1.0G ・0.6G	・3,000N ・5,000N	・帯電防止床タイル ・タイルカーペット	

耐震性能5,000Nについては、平成元年建設省告示第1322号「耐震型フリーアクセスフロアの開発」の建設技術評価において評価を取得したもの又は同等品とする 。
表面仕上材の品質、性能は、標仕19章による。
構成材の材質　・アルミニウム製　・鋼製　・
スロープ及びボーダー　※製造所の仕様による　・図示
配線用取出しパネル
フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合　※20～30%　・
配線取出し開口　※パネル1枚につき40×80（mm）程度の開口1箇所以上　・図示
空調用吹出し（吸込み）パネル
※なし
・あり（※固定式　・可変式）：施工箇所（※図示　・　　）
コンセント等の取付け対応　※製造所の仕様による　（コンセント本体は別途設備工事）
コンセントの箇所数　※図示
ローリングロード性能　※適用する　・適用しない

24 可動間仕切

(20.2.3)

構造形式	パネル部の総厚さ（mm）	表面材種厚さ（mm）	表面仕上げ	遮音性能	防火性能
・スタッド式 （・内臓　・露出） ・スタッドパネル式 ・パネル式	・　60	※鋼板 （※0.6　・0.8） ・	※メラミン樹脂又はアクリル樹脂焼付け ・	・あり (　　) ・なし	・あり ・なし

25 移動間仕切

(20.2.4)

遮音性能	厚さ（mm）	表面材	表面仕上げ	操作方法
・一般タイプ		※鋼板 ・	・焼付け塗装 ・壁紙張り	・手動式　・電動式 ・部分電動式
・遮音タイプ (36db以上)		※鋼板 ・	・焼付け塗装 ・壁紙張り	・手動式　・電動式 ・部分電動式

表面仕上げの壁紙張りの品質は18壁紙張りによる 。
遮音性能はJIS A 6512の遮音性試験に準拠する。

26 トイレブース

表面仕上げ材　(20.2.5)

表面材の材質	脚部		ドアエッジ	
	形状	材質	形状	材質
・メラミン樹脂系化粧板 ・ポリエステル樹脂系化粧板 ・ ・	※幅木 ・支柱 ・なし	・アルミニウム製 ・ステンレス製	・標準 ・R	・アルミニウム製 ・ステンレス製 ・表面材と同材

27 階段滑り止め

(20.2.6)

材種	幅（mm）	取付け工法	端部フラットエンド
・ステンレス製（SUS304）ビニルタイヤ入り	・約35 ・	※接着工法 ・埋込み工法	※あり（※ビニル製　・ステンレス製） ・なし

28 階段手すり

材種	表面仕上げ	直径（mm）	取付箇所
※集成材	※クリヤラッカー　・	・60　・45	
・ステンレスパイプ	・HL　・		
・鋼製パイプ	・EP-G　・サビ止めのまま		
・ビニル製			

29 黒板及びホワイトボード

(20.2.8)

種類		寸法（mm）	色彩	備考
・黒板	※焼付け		※緑　・黒	※平面　・曲面　・スクリーン付引分
			※緑　・黒	
・ホワイトボード	※ほうろう		※白	※平面　・曲面　・スクリーン付引分

30 表示

(20.2.10)

区分	材質	寸法（mm）	厚さ（mm）	取付け高さ	書体
・衝突防止表示 （・両面　・片面）	※ステンレス製 ・図示	※30φ ・	※市販品 ・	※図示 ・	
・室名札 ・ピクトグラフ ・扉番号 ・階数表示	※アクリル板 ・	※図示	※5 ・	※図示 ・	
・建物案内板 ・各階案内板	※アクリル板 ・	※図示	※5 ・	※図示 ・	
・					

案内用図記号はJIS Z 8210による。

誘導標識、非常用進入口表示等は市販品とする 。

31 ブラインド

・既存再使用する（養生方法：ブラインド類：撤去後、再取付け　[2.3.1]　[5.1.6]
・新設する　(20.2.12)

形式	種類	スラットの材質	スラットの幅 (mm)	施工箇所
※横形	※ギヤ式　・コード式 ・操作棒式	※アルミニウム合金製 ・	※25 ・	
・縦形	・1本操作コード ※2本操作コード	・アルミスラット ・クロススラット	・80 ・100	

32 ロールスクリーン

(20.2.13)

材種	操作方式	遮光性能	寸法（mm）	施工箇所	備考
※ポリエステル ・綿 ・	・電動式 ・スプリング式 ・チェーン式	・1級 ・2級 ・3級 ・	・図示 ・		防炎性能　※あり

33 カーテン暗幕

・既存再使用する（養生方法：カーテン類：撤去後、再取付け
緞帳類：プロセニアムをボード養生（一部取外し、再取付け）　[2.3.1]　[5.1.6]
・新設する　・撤去・再取付　(20.2.14)

形式		開閉操作	ひだの種類	施工箇所	備考
・シングル ・ダブル	・片引き ・引分け	・電動 ・ひも引き ・手引き	・フランスひだ ・箱ひだ・つまひだ ・プレーンひだ・片ひだ		・防煙 ・遮光 ・防災
			・		(暗幕)
			・		

34 カーテンレール

・既存再使用する　[5.1.6]
・新設する　(20.2.14)
材種　※アルミニウム製　・ステンレス製
形式　・片引き　・引分け（※暗幕用は300mm以上の召合せの重ね掛けとする）
形状　・C形　・D形　・I形　・

35 ブラインドボックス及びカーテンボックス

・既存再使用する　[5.1.6]
・新設する
・市販品（アルミニウム製　押出形材）
溝幅×深さ（mm）　・90×150　※120×80　・120×150　・150×80　・
表面処理　※B―1　・B―2（※ブラウン系　・ブラック　・ステンカラー）
・図示

36 天井点検口

材種	寸法	形式		外枠	内枠
※アルミニウム製 ・	・450×450 ・600×600 ・	・一般形	・屋内外用 ・屋内用	・額縁タイプ ・目地タイプ	・額縁タイプ ・目地タイプ
		・密閉形			

37 床点検口

材種	寸法	形式		
※アルミニウム製 ・ステンレス製 ・鋼製 ・鋳鉄製	・450×450 ・600×600 ・	・一般形 ・密閉形 ・結露防止形	・屋内外用 ・屋内用	・張物用 ・充填用 ・張物、充填兼用 ・体育館仕様

38 防煙垂れ壁

・固定式

材質	厚さ（mm）	高さ（mm）	備考
※網入り磨き板ガラス ・線入り磨き板ガラス	※6.8 ・	※500 ・	アルミ製枠付き

・可動式

種類	材質	高さ（mm）	備考
・垂直降下式 （巻取り型）	※不燃布 （不燃認定品）	※500 ・800 ・	ガイドレール ※固定式（壁埋込み型） ・可動式（天井収納型）
・回転降下式	鋼板製又はアルミ製	※500 ・800 ・	表面仕上げ ※天井材張り ・

降下機構　煙感知器連動及び手動開放装置（埋込み型）

39 視覚障害者用床タイル（誘導用及び注意喚起用床材）

(19.2.2)

施工箇所		種類	寸法（mm）	厚さ（mm）
屋内	階段、ｽﾛｰﾌﾟ、EV	※塩化ビニル製	※300×300　・	※7.0　・
		・レジンコンクリート製	※300×300　・	
		・磁器又はせっ器質タイル	※300×300　・	
屋外	階段、ｽﾛｰﾌﾟ	※レジンコンクリート製	300×300	※30　・
		・磁器又はせっ器質タイル	300×300	

ブロックパターンはJIS T 9251による。

40 くつふきマット

材種	受枠	備考
・塩化ビニル又はゴム製 ・硬質アルミニウム合金製 ・ステンレス鋼（SUS304）製 ・	・ステンレス鋼（SUS304） ・硬質アルミニウム合金 ・	

41 流し台ユニット

種類	寸法（L=　mm）	適用内容	規格・品質等
・流し台	※1200　・1500　・1800	トラップ付き	※優良住宅部品 （セクショナルキッチン I 型） ・
・コンロ台	※600　・700　・	バックガード　※あり	
・吊戸棚	※1200　・900　・600		
・水切棚	※1200　・900	ステンレス製　※1段式	※市販品

42 洗面カウンター

材種　・メラミン樹脂化粧板張り（心材：集成材）　・人工大理石
奥行き（mm）　・約450　・約600

43 収納家具

材質　・　[6.5.2]　[6.13.2]
形状・寸法　※図示
合板、集成材、MDF、パーティクルボード等のホルムアルデヒド放散量
※規制対象外　・第三種

44 鋼製書架及び物品棚

種類	規格等	耐荷重による種類
・鋼製書架	JIS S 1039による	・1種　・2種　・3種
・鋼製物品棚		・4種　・5種　・6種

45 屋内掲示板

枠の材質　※アルミニウム製　・
表面の材質　※塩ビ発泡シート張り　・

工事件名	図面名称	縮尺	設計年月日	訂正年月日		照査・検図		総括設計者	担当設計者	構造設計者	図面番号
皆野町文化会館空調設備更新工事	改修特記仕様書4		H29.03								A-005