空調機器表（２）

記　号	名　　称	仕　　様	電気仕様			台　数	設置場所	型式
			φ	V	kW（W）			
ACP-2-5	ビル用マルチエアコン	形　式　床置横型（床置ﾛｰﾎﾞｰｲ型）				2	3F　会議室E	RPF-AP71K1
	室内機	冷房能力　7.1　kW　消費電力	1	200	0.10			
		暖房能力　8.0　kW　消費電力	1	200	0.10			
		送風機	1	200	0.045			
		冷媒管　φ9.52+φ15.88						
		付属品　ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ，他付属品一式						
ACP-3	ビル用マルチエアコン	形　式　室外機				1	屋外	RAS-AP500SS
		冷房能力　50.0　kW　消費電力	3	200	18.4			
		暖房能力　56.0　kW　消費電力	3	200	19.6			
		圧縮機　6.4×2						
		送風機　0.39×2						
		冷媒管　φ15.88+φ28.58						
		付属品　防振架台，ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ、						
		吸込網，他付属品一式						
ACP-3-1	ビル用マルチエアコン	形　式　天井埋込型				10	3F　会議室B・C	RPI-GP45KC1
	室内機	冷房能力　4.5　kW　消費電力	1	200	0.12			
		暖房能力　5.0　kW　消費電力	1	200	0.11			
		送風機	1	200	0.157			
		冷媒管　φ6.35+φ12.7						
		付属品　ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ						
		他付属品一式						
ACP-4	設備用エアコン	形　式　床置ダクト型（圧縮機屋内）				1	1F　役員会議室	RP-AP280RHVGP
		冷房能力　25.0　kW　消費電力	3	200	8.52			
		暖房能力　26.5　kW　消費電力	3	200	7.38			
		圧縮機	3	200	6.0			
		送風機（屋内機）	3	200	1.5			
		送風機（屋外機）	3	200	0.2+0.2			
		冷媒管　φ12.7+φ22.2						
		付属品　補助電気ヒーター	3	200	7.5			
		水ｽﾌﾟﾚｰ式加湿器(5.0kg/h)						
		屋内機ﾌﾟｰﾘｰ変更(機外静圧:250Pa)						
		背面吸込ｷｯﾄ、遠隔ﾘﾓｺﾝ、						
		木台（転倒防止金具共）、						
		屋外機転倒防止キット、						
		防振架台，ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ、						
		防護網，他付属品一式						
	集中コントローラー	形　式　タッチパネル式	1	100		1	管理室	PSC-A32MN1
		160台／32グループ制御						
		運転／停止制御						
		週間スケジュール管理						

記　号	名　　称	仕　　様	電気仕様			台　数	設置場所	型式
			φ	V	kW（W）			

工事件名	図面名称	縮尺	設計年月日	訂正年月日	照査・検図	総括設計者	担当設計者	構造設計者	図面番号
皆野町文化会館空調設備更新工事	改修　空調設備　管理棟　機器表（2）	A1版　N．S A3版　N．S	H29.03	◦					M-003