



- 1. //は撤去範囲を示す
- 2. = は配管切断位置を示す
- 3. 空調ドレン配管は残置とし既存再利用とする(機器接続部分は撤去)
- 4. ※IIはスラブ貫通部の穴埋め処理(100φ×1ヶ所)を示す
- 5. 再利用しない残置配管には切断部閉塞処理を行うこと
- 6. 吹出口・吸込口の器具は再利用とする

工事 件 名	図 面 名 称	縮 尺	設 計 年 月 日	訂 正 年 月 日	照 査 ・ 検 査	総 括 設 計 者	担 当 設 計 者	機 構 設 計 者	図 面 番 号
皆野町文化会館空調設備更新工事	撤去 空調設備 管理棟 3階平面図 (1)	A1版 1/30 A3版 1/60	H29.03	。					M-021