



1. //は撤去範囲を示す
2. 空調ドレン配管は残置とし既存再利用とする (機器接続部分は撤去)
3. ※1はスラブ貫通部の穴埋め処理 (100φ x 1ヶ所) を示す
4. 再利用しない残置配管には切断部閉塞処理を行うこと
5. パッケージエアコンの冷媒回収・処分を見込むこと

工事名	図面名称	縮尺	設計年月日	訂正年月日	照査・検図	概括設計者	担当設計者	構造設計者	図面番号
菅野町文化会館空調設備更新工事	撤去 空調設備 管理棟 1階平面図	A1版 1/50 A3版 1/100	H29.03	。					M-018