



1. // は撤去範囲を示す
2. = は配管切断位置を示す
3. 空調ドレン配管は残置とし既存再利用とする(機器接続部分は撤去)
4. ※1はスラブ貫通部の穴埋め処理(100φ x 1ヶ所)を示す
5. 再利用しない残置配管には切断部閉塞処理を行うこと
6. 吹出口・吸込口の器具は再利用とする

工事名	図面名称	縮尺	設計年月日	訂正年月日	調査・検閲	総括設計者	担当設計者	構造設計者	図面番号
皆野町文化会館空調設備更新工事	撤去 空調設備 管理棟 2階平面図 (2)	A1版 1/30 A3版 1/60	H29.03	。					M-020