



1. ////は撤去範囲を示す
2. 空調ドレン配管は残置とし既存再利用とする(機器接続部分は撤去)
3. 再利用しない残置配管には切断部閉塞処理を行うこと

工 事 件 名	図 面 名 称	縮 尺	設計年月日	訂正年月日			照査・検図		総括設計者	担当設計者	構造設計者	図 面 番 号
皆野町文化会館空調設備更新工事	撤去 空調設備 ホール棟 平面図 (2)	A1版 1/50 A3版 1/100	H29.03	。								M-026