



1. ////は撤去範囲を示す

寸法	槽内径、及び長さ (mm)				油口半径		板厚	
	胴径D	胴長L1	鏡長L2	全長L	R	r	T1	T2
5000 R	1400	3300	298	3896	1400	140	6	6

※ 山形鋼取付の要

工事件名	図面名称	縮尺	設計年月日	訂正年月日	照査・検図	総括設計者	担当設計者	構造設計者	図面番号
皆野町文化会館空調設備更新工事	撤去 空調設備 ホール棟 オイルタンク詳細図	A1版 1/10 A3版 1/20	H29.03	。					M-031